



RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN

AG Förebyggande

Polismyndigheten
Rättsavdelningen
Förvaltningsrätt Syd 6

Tillstånd för Valborgsmässobål

Tillstånd för eldning beviljas under förutsättning att:

- Arrangören ska ansvara för att bevakning sker tills elden är släckt. Elden ska vara släckt senast kl. 24:00.
- Vattenslang, vattentunna eller dylikt ska hållas tillgängligt för släckning under hela arrangemanget.
- Eldens storlek ska begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
- Vid placering av valborgsmässoeldar ska påverkan av rök på kringliggande bostäder och vägar minimeras. Ett säkerhetsavstånd till bostäder och vägar på minst 75 meter rekommenderas med tanke på rökspridning.
- Bålet skall placeras på betryggande avstånd från närliggande bebyggelse, tät vegetation eller liknande för att förhindra brandspridning. Ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter rekommenderas till ovanstående med tanke på brandspridning.
- Eldning ska ej ske vid torra eller hård vind. Vid torra eller hård vind kan räddningschefen upphäva eldningstillståndet genom att införa generellt eldningsförbud.
- Bålet får endast innehålla rent trä och ris, d.v.s. inte målat eller tryckimpregnerat virke eller avfall.
- Arrangören skall ha tillgång till telefon för larmning av räddningstjänsten vid behov.
- Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon ska på samtliga platser vara säkerställd.
- Arrangören är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande när det gäller att förebygga och minimera olyckor som kan orsaka räddningstjänst.

Tänk på att det kan finnas djur i bålet, fågelbon med mer, därför bör man inte lägga upp bålet långt i förväg och man bör undersöka förekomsten av liv innan man tänder bålet.

KOMMUNENS VERKSAMHET FÖR RÄDDNINGSTJÄNST